

Einwohnergemeinde Interlaken
Bauverwaltung
Herr Michael Glarner
General-Guisanstrasse 43
3800 Interlaken

Interlaken, 29. November 2022

**Gemeindehaus, General-Guisanstrasse 43, 3800 Interlaken
Heizungsersatz**

Sehr geehrter Herr Glarner

Wie bereits anlässlich der Störungsbehebung vor Ort vom 28. und 29. November 2022 hingewiesen, besteht bezüglich der Heizungsanlage in der Gemeindeverwaltung dringender Handlungsbedarf.

Einerseits hat die bestehende Regulierung ihr Sanierungsalter überschritten, Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar. Andererseits ist auch die Lebensdauer vom Ölbrenner erreicht. Dazu kommen weitere Symptome wie defekte Stellantriebe oder Umwälzpumpen mit Lagerschaden. Mit der bestehenden Anlage ist kein störungsfreier Betrieb mehr gewährleistet, Ausfälle und anschliessende kostspielige Notreparaturen können die Folgen sein. Wir empfehlen dringend, einen Ersatz der Wärmeerzeugung und Regeltechnik auf die nächste Heizperiode vorzusehen. Dabei sind die teilweise langen Lieferfristen verschiedener Komponenten zu berücksichtigen.

Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
WELATEC Beratende Ingenieure AG



Pascal Vicelli